



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1 tel.: (022) 776-21-21, 776-22-84, fax (022) 776-33-58

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330, BPH PBK S.A. O/WOŁOMIN, konto 32 1060 0076 0000 4010 9016 5471
http://www.wodociagi.wolomin.pl; e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl;

L.dz.DT/ 2/1 /02/08
Nr.wn.54/W-Kd/2008

Wołomin, dnia 2008-02-05

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPLYNĘŁO
12 MAJ 2008
L.dz. 8201 Ilość zał.
podpis *Sm*

Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

dotyczy: warunków technicznych na wykonanie n/w inwestycji w Wołominie:

- odwodnienie ul. Moniuszki na odcinku od ul. Asnyka do dz. ew. nr 148/18,
- odwodnienie ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daszyńskiego i od ul. Sikorskiego do dz. ew. nr 66,
- budowy sieci wodociągowej w ul. Mariańskiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie poniżej przedkłada warunki techniczne na odwodnienie ul. Moniuszki i ul. Broniewskiego oraz budowy sieci wodociągowej w ul. Mariańskiej w Wołominie.

I. Sieć kanalizacji deszczowej

- w ul. Moniuszki wybudować kanał deszczowy przewodem Ø 300 PVC, Lca=70,0 mb, i=3‰ od projektowanej kanalizacji deszczowej Ø600 w ul. Asnyka do wysokości działki ew. nr 148/18,
- w ul. Broniewskiego wybudować kanał deszczowy Ø300 PVC, Lca=70,0 mb, i=2‰ (ze spadkiem w kierunku ul. Daszyńskiego) od projektowanej studni kanalizacji deszczowej (na wysokości posesji Nr 1) w kierunku ul. Mickiewicza,
- w ul. Broniewskiego, od projektowanego kanału deszczowego Ø 400 w ul. Sikorskiego, wybudować kanał deszczowy przewodem Ø 300, Lca=90,0 mb i=2,5‰ do wysokości działki ew. nr 66.

Wody deszczowe z w/w ulic odprowadzić poprzez wpusty uliczne z osadnikiem Ø 500 betonowym i przyłączy kanalizacji deszczowej Ø 200. Przyłącza włączyć do projektowanych studni na kanalizacji deszczowej. Studnie na kanalizacji deszczowej Ø 300 zaprojektować z kręgów betonowych Ø 1,2 m.

Oплата za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych – według obowiązujących przepisów oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Wołomin.

II. Sieć wodociągowa

- w ul. Mariańskiej wybudować wodociąg przewodem Ø 110 PE, Lca=230,0 mb od istniejącego wodociągu Ø 250 żeliwo w ul. Sikorskiego do istniejącego wodociągu Ø150 w ul. Wileńskiej. Uzbrojenie projektowanego wodociągu: zasuwki Ø 100 kołnierze i hydranty p.poż. Ø 80 podziemne.



Na powyższe należy:

- Trasę sieci wodociągowej oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacją wpustów deszczowych uzgodnić w Powiatowym Wydziale Uzgodniania Dokumentacji Projektowej Wołomin ul. Powstańców 8.
- Opracować projekt sieci oddzielnie na sieć wodociągową i sieć kanalizacji deszczowej (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin ul. Graniczna 1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.

-
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dzienniczek robót w PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.
 - Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

Uwaga:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Daszyńskiego) i w ul. Asnyka przewidziana jest w latach 2008-2009 w ramach realizacji projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin- Kobyłka” przy współudziale środków z Funduszu Spójności UE.
Sporządził: Michał Sawicki



PREZES
Andrzej Gróchocki