



UWAGA:

1. wykonać obustronne poręcze na wys. 0,75 i 0,9 m nad płaszczyzną ruchu.
2. poręcze, przed ich początkiem i za ich końcem należy przedłużyć o 0,3 m.
3. poręcze powinny być oddalone od ściany o min. 0,05 m.
4. poręcze i balustrady wykonać z rur ze stali nierdzewnej o średnicy ok. 50 mm
5. wszystkie powierzchnie podestu i pochylni wykończyć gresem antypoślizgowym na kleju.
6. Drugi podest przed drzwiami wejściowymi o wym. 1,20 x 1,20 m, bez pochylni.

Projektował:

mgr inż. Maciej Skibiński

St-230/88, Wa01203/94

Inwestor:

Gmina Wołomin

Wołomin, ul. Ogrodowa 4

Skala:

1 : 50

Data:

04.2015

Temat:

Budynek hufca ZHP w Wołominie
Wołomin, ul. Długa 34

Pod:

nr upr.:

Nr rys.:

Pochylnia dla niepełnosprawnych

(c) 2001 INTERsoft Sp. z o. o.